

Energieverbrauch -RheinAhrCampus- 2013

Gasverbrauch 2013				
Zeitraum	kWh	Ø Temp. °C	kWh/Stud.	kWh/m ²
01.01. - 31.01.	320.655	1,79	123,66	19,10
01.02. - 28.02.	270.875	0,88	104,46	16,13
01.03. - 31.03.	225.673	2,45	87,03	13,44
01.04. - 30.04.	85.187	9,38	32,85	5,07
01.05. - 31.05.	33.950	12,73	13,09	2,02
01.06. - 30.06.	3.302	17,15	1,27	0,20
01.07. - 31.07.	0	21,50	0,00	0,00
01.08. - 31.08.	0	18,98	0,00	0,00
01.09. - 30.09.	9.992	14,79	3,85	0,60
01.10. - 31.10.	59.968	11,81	23,13	3,57
01.11. - 30.11.	199.151	5,58	76,80	11,86
01.12. - 31.12.	231.595	4,95	89,32	13,79
Summe	1.440.348	10,17	555,48	85,79

Trinkwasserverbrauch 2013	
m ³	Liter/Stud.
939	362,13

Regenwasserverbrauch 2013	
m ³	Liter/Stud.
993	382,95

Abwasser 2013 (-10%)	
m ³	Liter/Stud.
845	325,92

Papierverbrauch 2013	
Blatt DIN A 4	Blatt/Stud.
1450000	559,20

Stromverbrauch 2013				
Zeitraum	kWh	Ø Temp. °C	kWh/Stud.	kWh/m ²
01.01. - 31.01.	71.194	1,79	27,46	4,24
01.02. - 28.02.	60.163	0,88	23,20	3,58
01.03. - 31.03.	67.467	2,45	26,02	4,02
01.04. - 30.04.	72.796	9,38	28,07	4,34
01.05. - 31.05.	70.820	12,73	27,31	4,22
01.06. - 30.06.	77.526	17,15	29,90	4,62
01.07. - 31.07.	80.545	21,50	31,06	4,80
01.08. - 31.08.	60.302	18,98	23,26	3,59
01.09. - 30.09.	58.381	14,79	22,51	3,48
01.10. - 31.10.	73.370	11,81	28,30	4,37
01.11. - 30.11.	72.861	5,58	28,10	4,34
01.12. - 31.12.	69.155	4,95	26,67	4,12
Summe	834.580	10,17	321,86	49,71

Recyclingpapier an der Hochschule Koblenz

Das derzeit verwendete Recyclingpapier ist ein hochwertiges, aber trotzdem günstiges Papier, das mit dem Blauen Engel ausgezeichnet ist. Das Umweltzeichen „[Blauer Engel](#)“ fordert die Erfüllung höchster Standards und berücksichtigt sämtliche ökologische Einflussfaktoren sowie die technischen Eigenschaften, die in den Normen für Kopierpapier EN 12281 und DIN 6738 gefordert werden.