

Energieverbrauch -RheinAhrCampus- 2014

Gasverbrauch 2014				
Zeitraum	kWh	Ø Temp. °C	kWh/Stud.	kWh/m ²
01.01. - 31.01.	236.909	5,08	89,60	14,11
01.02. - 28.02.	176.984	5,87	66,94	10,54
01.03. - 31.03.	102.892	7,93	38,92	6,13
01.04. - 30.04.	31.668	12,65	11,98	1,89
01.05. - 31.05.	19.269	14,15	7,29	1,15
01.06. - 30.06.	88	17,91	0,03	0,01
01.07. - 31.07.	0	20,57	0,00	0,00
01.08. - 31.08.	0	16,84	0,00	0,00
01.09. - 30.09.	5.345	16,07	2,02	0,32
01.10. - 31.10.	49.483	12,79	18,72	2,95
01.11. - 30.11.	163.503	7,84	61,84	9,74
01.12. - 31.12.	271.198	4,04	102,57	16,15
Summe	1.057.339	11,81	399,90	62,98

Trinkwasserverbrauch 2014	
m ³	Liter / Stud.
1047	395,99

Regenwasserverbrauch 2014	
m ³	Liter / Stud.
951	359,80

Abwasser 2014	
m ³	Liter / Stud.
966	365,36

Papierverbrauch 2014	
Blatt DIN A4	Blatt / Stud.
1.562.500	590,96

Stromverbrauch 2014				
Zeitraum	kWh	Ø Temp. °C	kWh/Stud.	kWh/m ²
01.01. - 31.01.	73.723	5,08	27,88	4,39
01.02. - 28.02.	57.276	5,87	21,66	3,41
01.03. - 31.03.	58.132	7,93	21,99	3,46
01.04. - 30.04.	63.444	12,65	24,00	3,78
01.05. - 31.05.	66.178	14,15	25,03	3,94
01.06. - 30.06.	71.813	17,91	27,16	4,28
01.07. - 31.07.	72.552	20,57	27,44	4,32
01.08. - 31.08.	53.639	16,84	20,29	3,19
01.09. - 30.09.	55.891	16,07	21,14	3,33
01.10. - 31.10.	71.837	12,79	27,17	4,28
01.11. - 30.11.	67.920	7,84	25,69	4,05
01.12. - 31.12.	65.226	4,04	24,67	3,89
Summe	777.631	11,81	294,11	46,32

Recyclingpapier an der Hochschule Koblenz

Das derzeit verwendete Recyclingpapier ist ein hochwertiges, aber trotzdem günstiges Papier, das mit dem Blauen Engel ausgezeichnet ist. Das Umweltzeichen "**Blauer Engel**" fordert die Erfüllung höchster Standards und berücksichtigt sämtliche ökologische Einflussfaktoren sowie die technischen Eigenschaften, die in den Normen für Kopierpapier EN 12281 und DIN 6738 gefordert werden.