

Energieverbrauch -RheinAhrCampus- 2015

Gasverbrauch 2015				
Zeitraum	kWh	Ø Temp. °C	kWh/Stud.	kWh/m ²
01.01. - 31.01.	313.970	3,07	111,61	18,70
01.02. - 28.02.	238.943	2,66	84,94	14,23
01.03. - 31.03.	165.718	6,32	58,91	9,87
01.04. - 30.04.	79.937	10,19	28,42	4,76
01.05. - 31.05.	23.729	14,38	8,44	1,41
01.06. - 30.06.	3.304	17,71	1,17	0,20
01.07. - 31.07.	0	21,20	0,00	0,00
01.08. - 31.08.	0	20,22	0,00	0,00
01.09. - 30.09.	22.206	13,60	7,89	1,32
01.10. - 31.10.	128.353	9,62	45,63	7,65
01.11. - 30.11.	152.685	8,90	54,28	9,09
01.12. - 31.12.	148.479	7,97	52,78	8,84
Summe	1.277.324	11,32	454,08	76,08

Trinkwasserverbrauch 2015	
m ³	Liter / Stud.
1165	414,15

Regenwasserverbrauch 2015	
m ³	Liter / Stud.
891	316,74

Abwasser 2015	
m ³	Liter / Stud.
1049	372,73

Papierverbrauch 2015	
Blatt DIN A4	Blatt / Stud.
1.837.500	653,22

Stromverbrauch 2015				
Zeitraum	kWh	Ø Temp. °C	kWh/Stud.	kWh/m ²
01.01. - 31.01.	69.620	3,07	24,75	4,15
01.02. - 28.02.	54.740	2,66	19,46	3,26
01.03. - 31.03.	59.868	6,32	21,28	3,57
01.04. - 30.04.	64.384	10,19	22,89	3,83
01.05. - 31.05.	62.733	14,38	22,30	3,74
01.06. - 30.06.	71.563	17,71	25,44	4,26
01.07. - 31.07.	73.543	21,20	26,14	4,38
01.08. - 31.08.	58.570	20,22	20,82	3,49
01.09. - 30.09.	64.569	13,60	22,95	3,85
01.10. - 31.10.	79.130	9,62	28,13	4,71
01.11. - 30.11.	74.810	8,90	26,59	4,46
01.12. - 31.12.	65.679	7,97	23,35	3,91
Summe	799.209	11,32	284,11	47,60

Recyclingpapier an der Hochschule Koblenz

Das derzeit verwendete Recyclingpapier ist ein hochwertiges, aber trotzdem günstiges Papier, das mit dem Blauen Engel ausgezeichnet ist. Das Umweltzeichen "**Blauer Engel**" fordert die Erfüllung höchster Standards und berücksichtigt sämtliche ökologische Einflussfaktoren sowie die technischen Eigenschaften, die in den Normen für Kopierpapier EN 12281 und DIN 6738 gefordert werden.

