

Energieverbrauch -RheinAhrCampus- 2017

Gasverbrauch 2017				
Zeitraum	kWh	Ø Temp. °C	kWh/Stud.	kWh/m ²
01.01. - 31.01.	368.545	3,62	127,75	21,95
01.02. - 29.02.	197.910	7,14	68,60	11,79
01.03. - 31.03.	131.807	11,22	45,69	7,85
01.04. - 30.04.	106.141	11,04	36,79	6,32
01.05. - 31.05.	30.217	18,33	10,47	1,80
01.06. - 30.06.	0	22,46	0,00	0,00
01.07. - 31.07.	0	22,27	0,00	0,00
01.08. - 31.08.	116	20,86	0,04	0,01
01.09. - 30.09.	22.062	16,18	7,65	1,31
01.10. - 31.10.	60.682	14,33	21,03	3,61
01.11. - 30.11.	205.243	8,10	71,14	12,22
01.12. - 31.12.	270.627	6,13	93,80	16,12
Summe	1.393.350	13,47	482,96	82,99

Trinkwasserverbrauch 2017	
m ³	Liter / Stud.
1242	430,50

Regenwasserverbrauch 2017	
m ³	Liter / Stud.
1234	427,73

Abwasser 2017	
m ³	Liter / Stud.
1118	387,45

Papierverbrauch 2017	
Blatt DIN A4	Blatt / Stud.
1.500.000	519,93

Stromverbrauch 2017				
Zeitraum	kWh	Ø Temp. °C	kWh/Stud.	kWh/m ²
01.01. - 31.01.	68.963	3,62	23,90	4,11
01.02. - 28.02.	56.201	7,14	19,48	3,35
01.03. - 31.03.	63.357	11,22	21,96	3,77
01.04. - 30.04.	65.719	11,04	22,78	3,91
01.05. - 31.05.	75.522	18,33	26,18	4,50
01.06. - 30.06.	83.733	22,46	29,02	4,99
01.07. - 31.07.	76.555	22,27	26,54	4,56
01.08. - 31.08.	59.355	20,86	20,57	3,54
01.09. - 30.09.	59.155	16,18	20,50	3,52
01.10. - 31.10.	70.282	14,33	24,36	4,19
01.11. - 30.11.	69.564	8,10	24,11	4,14
01.12. - 31.12.	66.280	6,13	22,97	3,95
Summe	814.686	13,47	282,39	48,52

Recyclingpapier an der Hochschule Koblenz

Das derzeit verwendete Recyclingpapier ist ein hochwertiges, aber trotzdem günstiges Papier, das mit dem Blauen Engel ausgezeichnet ist. Das Umweltzeichen "**Blauer Engel**" fordert die Erfüllung höchster Standards und berücksichtigt sämtliche ökologische Einflussfaktoren sowie die technischen Eigenschaften, die in den Normen für Kopierpapier EN 12281 und DIN 6738 gefordert werden.