

# Energieverbrauch -RheinAhrCampus- 2010

Gasverbrauch 2010				
Zeitraum	kWh	Ø Temp. °C	kWh/Stud.	kWh/m²
01.01. - 31.01.	443.023	-1,22	160,63	26,39
01.02. - 28.02.	272.432	1,98	98,78	16,23
01.03. - 31.03.	165.254	5,77	59,92	9,84
01.04. - 30.04.	72.704	10,40	26,36	4,33
01.05. - 31.05.	48.713	11,94	17,66	2,90
01.06. - 30.06.	0	18,50	0,00	0,00
01.07. - 31.07.	0	22,14	0,00	0,00
01.08. - 31.08.	0	17,82	0,00	0,00
01.09. - 30.09.	13.101	13,65	4,75	0,78
01.10. - 31.10.	97.330	9,45	35,29	5,80
01.11. - 30.11.	184.673	3,96	66,96	11,00
01.12. - 31.12.	412.004	-1,55	149,39	24,54
<b>Summe</b>	<b>1.709.234</b>	<b>9,40</b>	<b>619,74</b>	<b>101,81</b>

Trinkwasserverbrauch 2010	
m³	Liter/Stud.
1153	<b>418,06</b>

Regenwasserverbrauch 2010	
m³	Liter/Stud.
903	<b>327,41</b>

Abwasser 2010 (-10%)	
m³	Liter/Stud.
1038	<b>376,25</b>

Papierverbrauch 2010	
Blatt DIN A 4	Blatt/Stud.
1705000	<b>618,20</b>

Stromverbrauch 2010				
Zeitraum	kWh	Ø Temp. °C	kWh/Stud.	kWh/m²
01.01. - 31.01.	85.065	-1,22	30,84	5,07
01.02. - 28.02.	67.503	1,98	24,48	4,02
01.03. - 31.03.	73.550	5,77	26,67	4,38
01.04. - 30.04.	81.359	10,40	29,50	4,85
01.05. - 31.05.	78.438	11,94	28,44	4,67
01.06. - 30.06.	83.453	18,50	30,26	4,97
01.07. - 31.07.	92.468	22,14	33,53	5,51
01.08. - 31.08.	59.413	17,82	21,54	3,54
01.09. - 30.09.	64.834	13,65	23,51	3,86
01.10. - 31.10.	80.425	9,45	29,16	4,79
01.11. - 30.11.	79.150	3,96	28,70	4,71
01.12. - 31.12.	75.513	-1,55	27,38	4,50
<b>Summe</b>	<b>921.171</b>	<b>9,40</b>	<b>334,00</b>	<b>54,87</b>

## Recyclingpapier an der Hochschule Koblenz

Das derzeit verwendete Recyclingpapier ist ein hochwertiges, aber trotzdem günstiges Papier, das mit dem Blauen Engel ausgezeichnet ist. Das Umweltzeichen „[Blauer Engel](#)“ fordert die Erfüllung höchster Standards und berücksichtigt sämtliche ökologische Einflussfaktoren sowie die technischen Eigenschaften, die in den Normen für Kopierpapier EN 12281 und DIN 6738 gefordert werden.