

# Energieverbrauch -RheinAhrCampus- 2012

Gasverbrauch 2012				
Zeitraum	kWh	Ø Temp. °C	kWh/Stud.	kWh/m²
01.01. - 31.01.	279.614	3,84	105,32	16,65
01.02. - 28.02.	283.039	-0,55	106,61	16,86
01.03. - 31.03.	108.190	8,62	40,75	6,44
01.04. - 30.04.	87.329	9,50	32,89	5,20
01.05. - 31.05.	10.144	15,74	3,82	0,60
01.06. - 30.06.	0	16,21	0,00	0,00
01.07. - 31.07.	0	18,56	0,00	0,00
01.08. - 31.08.	0	20,18	0,00	0,00
01.09. - 30.09.	6.203	14,27	2,34	0,37
01.10. - 31.10.	96.615	9,96	36,39	5,75
01.11. - 30.11.	192.549	6,44	72,52	11,47
01.12. - 31.12.	267.612	3,78	100,80	15,94
<b>Summe</b>	<b>1.331.295</b>	<b>10,55</b>	<b>501,43</b>	<b>79,30</b>

Trinkwasserverbrauch 2012	
m³	Liter/Stud.
943	<b>355,18</b>

Regenwasserverbrauch 2012	
m³	Liter/Stud.
901	<b>339,36</b>

Abwasser 2012 (-10%)	
m³	Liter/Stud.
849	<b>319,66</b>

Papierverbrauch 2012	
Blatt DIN A 4	Blatt/Stud.
1355000	<b>510,36</b>

Stromverbrauch 2012				
Zeitraum	kWh	Ø Temp. °C	kWh/Stud.	kWh/m²
01.01. - 31.01.	72.244	3,84	27,21	4,30
01.02. - 28.02.	59.443	-0,55	22,39	3,54
01.03. - 31.03.	61.269	8,62	23,08	3,65
01.04. - 30.04.	64.638	9,50	24,35	3,85
01.05. - 31.05.	71.136	15,74	26,79	4,24
01.06. - 30.06.	69.593	16,21	26,21	4,15
01.07. - 31.07.	71.085	18,56	26,77	4,23
01.08. - 31.08.	62.171	20,18	23,42	3,70
01.09. - 30.09.	57.543	14,27	21,67	3,43
01.10. - 31.10.	78.431	9,96	29,54	4,67
01.11. - 30.11.	74.244	6,44	27,96	4,42
01.12. - 31.12.	68.001	3,78	25,61	4,05
<b>Summe</b>	<b>809.798</b>	<b>10,55</b>	<b>305,01</b>	<b>48,23</b>

## Recyclingpapier an der Hochschule Koblenz

Das derzeit verwendete Recyclingpapier ist ein hochwertiges, aber trotzdem günstiges Papier, das mit dem Blauen Engel ausgezeichnet ist. Das Umweltzeichen „[Blauer Engel](#)“ fordert die Erfüllung höchster Standards und berücksichtigt sämtliche ökologische Einflussfaktoren sowie die technischen Eigenschaften, die in den Normen für Kopierpapier EN 12281 und DIN 6738 gefordert werden.